

SCHEDA TECNICA OSSARI PREFABBRICATI

La ditta Pontalto Srl esegue interventi di fornitura e posa in opera di zone prefabbricate di loculi ossari da installare presso il cimitero in dotazione ai Comuni.

Le opere prevedono i seguenti magisteri per rendere il lavoro a regola d'arte:

A) STRUTTURA METALLICA

Montaggio in opera, su soletta fondazionale predisposta dall'ente di gestione del cimitero o realizzata su richiesta, di idonea struttura di sostegno in acciaio zincato a caldo secondo normative EN. La struttura viene realizzata secondo norme antisismiche a seconda del territorio. Si prevede l'adozione di montanti verticali e di ripiani dimensionati con portata a norma di legge di 280 kg/mq. Il fissaggio alla soletta avverrà mediante filetti diametro di mm 20.

B) GUSCIO

Realizzazione in stabilimento dei gusci in acciaio zincato aventi dimensioni a norma di legge di cm 31x34x70 di lunghezza.

C) RIVESTIMENTO

Rivestimento frontale loculi con pannelli in marmo dello spessore di 20 mm dato in opera a pezzo unico, lucidato e bisellato.

Rivestimento delle vele inferiori, superiori e laterali, mediante la f.p.o. di idonei pannelli in marmo dello spessore di 20 mm con effetto Marmo di Carrara con venatura omogenea o altro a scelta dato in opera a pezzo unico, lucidato e bisellato. Prima della posa il materiale dovrà essere sottoposto per accettazione alla direzione lavori.

Il fissaggio delle lastre di marmo dei loculi dovrà essere eseguito con borchia diametro mm 40 in bronzo avvitata alla struttura di acciaio mediante barra filettata diametro mm 6.

PONTALTO S.r.l.

Sede legale: Via Alpone, 15 - 37030 - Roncà fraz. Terrossa (VR)

Tel. 045.7461045 fax: 045.6549371

E-mail: info@pontalto.eu Commerciale: sales@pontalto.eu Web: www.pontalto.eu

R.E.A. n. 349576 Cod. Fisc. e P.iva 03601530235

D) IMPIANTO ELETTRICO

Realizzazione di nuovo impianto elettrico per punti luce votiva consistente in esecuzione di linea sotto tracci in cavo bipolare FG7R da 2 x 3mmq adatto per impianti a bassa tensione anche fuori tubo dato in opera senza soluzione di continuità da ogni pozzetto di derivazione fino al quadro generale di distribuzione. Esecuzione di linee elettriche secondarie con cavo bipolare FG7R da 2 x 1,5mmq adatto per impianti a bassa tensione anche fuori tubo dato in opera senza soluzione di continuità su ogni loculo fino al pozzetto di derivazione. Esecuzione collegamenti elettrici al quadro e giunzioni elettriche con muffola ad ogni pozzetto. A fine lavori dovrà essere presentato il certificato di regolare esecuzione dei lavori e certificato di conformità.

E) FINITURE

Opere di finitura e completamento, sigilli, chiusure, targhette di numerazione, fissaggi e regolazioni.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti dovessero necessitare e salutiamo cordialmente.

Terrossa di Roncà, Gennaio 2010

PONTALTO SRL

PONTALTO S.r.l.

Sede legale: Via Alpone, 15 - 37030 - Roncà fraz. Terrossa (VR)

Tel. 045.7461045 fax: 045.6549371

E-mail: info@pontalto.eu Commerciale: sales@pontalto.eu Web: www.pontalto.eu

R.E.A. n. 349576 Cod. Fisc. e P.iva 03601530235